



中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302632289

认证委托人名称及地址

上海思源低压开关有限公司
上海市闵行区华宁路 3399 号 1 幢 304 室

生产者名称及地址

上海思源低压开关有限公司
上海市闵行区华宁路 3399 号 1 幢 304 室

生产企业名称及地址

上海思源低压开关有限公司
上海市闵行区莘庄工业区华宁路 3333 号 25 幢

产品名称和系列、型号、规格

隔离开关
SYW6GZ-4000；详见附页

产品标准和技术要求

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024 年 05 月 22 日 有效期至：2029 年 05 月 21 日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司





中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2024010302632289

证书附页: 第 1 页 共 1 页

SYW6GZ-4000

Ui:1500V;Uimp:12kV;Ith:4000A;

Ue:DC750V,DC1000V,DC1500V(2P 外形);

Ie:1600A,2000A,2500A,3200A,3600A,4000A;

使用类别:DC-21B,DC-PV1;

Icw:55kA/1s,150kA/0.2s;Icm:55kA;

外壳防护等级:IP20(仅操作面);

直流接线方式:见本报告特殊结构说明;

配用的辅助触头:

4NO4NC,6NO6NC;


Ui:660V;Uimp:6kV;Ith:6A;

AC-15:Ue/Ie:AC380V/0.95A;

DC-13:Ue/Ie:DC220V/0.63A.

型号解释:

SY W 6 GZ - 4000



本页为证书附页, 应与证书主页同时使用。



中国质量认证中心

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

中国质量认证中心有限公司